

МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, grpufa@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение школа № 99 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ школа № 99 ГО г. Уфа РБ),

директор Куликова Елена Анатольевна,

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по РБ Р.Р. Хабибова № 39 от «18» января 2019 года,

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «06» февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., «19» февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Файзрахмановым Эриком Загитовичем здания и сооружения МБОУ школа № 99 ГО г. Уфа РБ, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Блюхера, д. 9.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МБОУ школа № 99 ГО г. Уфа РБ Куликовой Еленой Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестницы, ведущие из подвального этажа на лестничные клетки первого этажа в стороны ул. Блюхера, 7, 13 не ограждены противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур - шлюзов с подпором воздуха при пожаре, в подвале организованы помещения с нахождением людей в том числе детей (гардероб, класс для занятия автоделом, помещения лыжной базы, склады, столярная мастерская, рабочая мастерская).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23, СНиП 21-01-97* п. 7.23*,	20 января 2020 года	
2.	Дверь бойлерной подвального этажа (в сторону ул. Блюхера, 13) эксплуатируется с неизвестным пределом огнестойкости (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасно-	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.4.2, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	20 января 2020 года	

	сти Ф4.1 (школы) и Ф5.1 (производственные помещения)), не противопожарная с пределом огнестойкости (дверное полотно из дерева) в помещении эксплуатируется столярная мастерская, рабочая мастерская.		
<i>3 Брюхер В. Г. Челябинск</i>	На двери помещения бойлерной подвального этажа (в сторону ул. Блюхера, 13) нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	20 января 2020 года
4.	На двери помещения электрической щитовой подвального этажа (в сторону ул. Блюхера, 13) нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	20 января 2020 года
5.	Двери складов заведующей хозяйством подвального этажа (в сторону ул. Блюхера, 7, 13) эксплуатируются с неизвестным пределом огнестойкости (заполнение проёма в противопожарных преградах, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) и Ф5.1 (производственные помещения)), не противопожарная с пределом огнестойкости (дверные полотна из дерева).	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.4.2, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	20 января 2020 года
6.	На дверях помещений складов заведующей хозяйством подвального этажа (в сторону ул. Блюхера, 7, 13) нет обозначений <u>их</u> категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	20 января 2020 года
7.	Помещения складов заведующей хозяйством подвального этажа перепланированы, устроены и эксплуатируются на выходах ведущих из подвала на первый этаж по лестничным маршам, лестничные марши заблокированы перегородками, на 1 этаже устроено помещение столовой и холл выхода из здания (в сторону ул. Блюхера, 32) допущены изменения кон-	СНиП 21-01-97* п. 4.3	20 января 2020 года

	структурных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке. Разрешительная документация на реконструкцию на обозрение не представлена.			
8. <i>Бывшее лыженное</i>	Аппараты (выключатели) предназначенные для отключения электроснабжения складов заведующей хозяйством, складов хранения лыж подвального этажа, расположены непосредственно в помещениях складов (должен располагаться вне склада на стене из негорючего материала или на отдельно стоящей опоре).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 349.	20 января 2020 года	
9.	На складах заведующей хозяйством, складов хранения лыж подвального этажа эксплуатируются штепсельные розетки и выключатели.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 348.	20 января 2020 года	
10.	Пожарные краны подвала здания установлены на высоте более 1,35 м. от уровня пола (фактически в сторону ул. Блюхера, 13 - 1,81 м., в сторону ул. Блюхера, 7 - 1,45 м.).	СНиП 2.04.01-85* п. 6.13.	20 января 2020 года	
11. <i>P/P.</i>	В полу на путях эвакуации из подвала ведущих в лестничные клетки допущены перепады высот пола менее 45 см. (фактически в сторону ул. Блюхера, 13 - 0,10 м., в сторону ул. Блюхера, 7 - 0,14 м.), не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6.	СНиП 21-01-97* п. 6.28	20 января 2020 года	
12.	Пожарные краны подвала здания в сторону ул. Блюхера, 13, в сторону ул. Блюхера, 7 не заключены в сертифицированные пожарные шкафы. (установлены деревянные пожарные шкафы не соответствующие требованиям НПБ 151-2000). Сертификаты не представлены.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
13.	Двери помещений бывшей лыжной базы подвала здания (в сторону ул. Блюхера, 13) эксплуатируются с неизвестным пределом <u>огнестойкости</u> (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) и Ф5.2 (помещения хранения)), не противопожарная с пределом огнестойкости (дверное полотно из дерева) в помещении хранятся лыжи.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.4.2, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	20 января 2020 года	

14.	На дверях помещениях бывшей лыжной базы (в сторону ул. Блюхера, 13) нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	20 января 2020 года	
15.	Помещениях бывшей лыжной базы (в сторону ул. Блюхера, 13), бывшей столовой не оборудованы <u>автоматической установкой пожарной сигнализации</u> . Акты не представлены.	НПБ 110-03, п. 3, 4	20 января 2020 года	
16.	Помещениях бывшей лыжной базы (в сторону ул. Блюхера, 13), бывшей столовой не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Акты не представлены.	НПБ 104-03, п. 4.1, НПБ 104-03 п. 5.1, таблица 2, п. 3.	20 января 2020 года	
1, 2, 3, 4 этажи.				
17.	В месте перепада высот пола в столовой, на путях эвакуации не выполнена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6;	СНиП 21-01-97* п. 6.28.	20 января 2020 года	
18.	Пожарный кран № 11 здания установлен на высоте более 1,35 м. от уровня пола (фактически - 1,51 м.).	СНиП 2.04.01-85* п. 6.13.	20 января 2020 года	
19.	Пожарный кран № 11 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (установлен деревянный пожарный шкаф не соответствующий требованиям НПБ 151-2000). Сертификат не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
20.	На обводной линии водомерного устройства не смонтирована <u>задвижка</u> , с электропроводом открывающаяся автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. В подвальных помещениях круглосуточного пребывания обслуживающего персонала не предусмотрено.	СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*, п. 17.27.	20 января 2020 года	
21.	Ширина выхода из лестничной клетки 1 этажа наружу (в сторону ул. Блюхера, 7) составляет 1,17 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.16.	20 января 2020 года	
22.	На 1 этаже (в сторону ул. Блюхера, 7) в лестничной клетке установлена кирпичная перегородка. На части 1 этажа (в том числе) устроены помещения столовой.	СНиП 21-01-97* п. 4.3, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23	20 января 2020 года	
23.	Пожарный кран № 12 здания уста-	Федеральный закон от	20 января	

	новлен на высоте более 1,35 м. от уровня пола (фактически - 1,46 м.).	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 2.04.01-85* п. 6.13.	2020 года	
24.	Пожарный кран № 12 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (установлен деревянный пожарный шкаф не соответствующий требованиям НПБ 151-2000). Сертификат не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
25.	Пожарный кран № 10 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (установлен деревянный пожарный шкаф не соответствующий требованиям НПБ 151-2000). Сертификат не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
26.	Пожарный кран № 7 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (установлен деревянный пожарный шкаф не соответствующий требованиям НПБ 151-2000). Сертификат не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
27.	В помещении кабинета заместителя по АХЧ установлена дополнительная перегородка из дерева.	СНиП 21-01-97* п. 4.3.	20 января 2020 года	
28.	Пожарный кран № 5 здания установлен на высоте более 1,35 м. от уровня пола (фактически - 1,65 м.).	СНиП 2.04.01-85* п. 6.13.	20 января 2020 года	
29.	Пожарный кран № 5 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (установлен деревянный пожарный шкаф не соответствующий требованиям НПБ 151-2000). Сертификат не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
30.	Пожарный кран № 6 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (установлен деревянный пожарный шкаф не соответствующий требованиям НПБ 151-2000). Сертификат не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
31.	Актовый зал эксплуатируется на 4 этаже (при нормативном показателе не выше 2-го этажа). Класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Класс пожарной опасности строительных конструкций К1.	СНиП 21-01-97* п. 5.11, 5.19, табл. 5, СНиП 2-08-02-89* п. 1.16. Свод правил СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 п. 6.63, 6.85, Таблица 6.13	20 января 2020 года	
32.	Спортивный зал эксплуатируется на 4 этаже (при нормативном показателе не выше 2-го этажа). Класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Класс пожарной опасности строительных конструкций К1.	СНиП 2-08-02-89* п. 1.16. Свод правил СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 п. 6.63, 6.85, Таблица 6.13	20 января 2020 года	
33.	Перекрытие под актовым залом не противопожарное 2-го типа. Класс	СНиП 2-08-02-89* п. 1.16. Свод правил СП	20 января 2020 года	

	пожарной опасности строительных конструкций К1.	118.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 п. 6.63, 6.85, Таблица 6.13		
34. + НР	Люки выходов на кровлю здания не соответствуют нормативным размерам 0,6 x 0,8 м. фактически размеры 50 x 67 см.	СНиП 21-01-97*, п. 8.4	20 января 2020 года	
35.	В месте перепада высот пола в столовой, на путях эвакуации не выполнена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6;	СНиП 21-01-97* п. 6.28.	20 января 2020 года	
36.	В помещении раздевалки спортзала здания не установлены дымовые извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 3, СП 5.13130.2009 Таблица А.1.	20 января 2020 года	
37.	В помещении библиотеки установлена дополнительная перегородка из дерева.	СНиП 21-01-97* п. 4.3.	20 января 2020 года	
38.	Дверь библиотеки эксплуатируется с неизвестными пределами огнестойкости (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) и Ф5.2 (книгохранилища)), не противопожарная с пределом огнестойкости (дверное полотно из дерева).	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.4.2, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	20 января 2020 года	
39.	На двери библиотеки здания нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20.	20 января 2020 года	
40.	В помещении библиотеки здания установлен 1 дымовой извещатель автоматической установки пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 3, СП 5.13130.2009 Таблица А.1.	20 января 2020 года	
41.	Пожарный кран № 8 здания установлен на высоте более 1,35 м. от уровня пола (фактически - 1,45 м.).	СНиП 2.04.01-85* п. 6.13.	20 января 2020 года	
42.	Пожарный кран № 8 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (установлен деревянный пожарный шкаф не соответствующий требованиям НПБ 151-2000). Сертификат не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
43.	На двери электрической щитовой, склада сухих продуктов в столовой здания нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20.	20 января 2020 года	

	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
44.	В помещении тамбура здания (в сторону ул. Блюхера, 7) не установлены дымовые извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 3, СП 5.13130.2009 Таблица А.1.	20 января 2020 года	
45.	Пожарный кран № 3 здания установлен на высоте более 1,35 м. от уровня пола (фактически - 1,66 м.).	СНиП 2.04.01-85* п. 6.13.	20 января 2020 года	
46.	Пожарный кран № 3 не заключен в сертифицированный пожарный шкаф. (пожарный шкаф не установлен).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61., НПБ 151-2000, п. 4.4.	20 января 2020 года	
Общие нарушения.				
47. 71	Батареи отопления во внутренних лестницах 1 типа, размещаемые в лестничных клетках здания ведущих с цокольного этажа до 4 этажа (со стороны ул. Блюхера, 7, 13) установлены на высоте менее 2,2 м. и выступают из плоскости стен.	СНиП 21-01-97* п. 6.32*.	20 января 2020 года	
48.	Зазоры между маршрутами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток здания ведущих с цокольного этажа до 4 этажа (со стороны ул. Блюхера, 7, 13) составляют менее нормируемых 75 мм.	СНиП 21-01-97* п. 8.9.	20 января 2020 года	
49. на 84!	Не проводится проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания (не реже 2 раз в год весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Акты не представлены.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 55.	20 января 2020 года	
50. Балкон Чебок	В здании не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 43, СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) п. 7.105, 7.106.	20 января 2020 года	
51. Р/Р.	В лестничных клетках здания школы на путях эвакуации ведущих из цокольного этажа до 04 этажа в сторону ул. Блюхера, 13, в сторону ул. Блюхера, 7 устроены ступени с различной высотой и со сколами на рёбрах.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	20 января 2020 года	
52.	В лестничных клетках 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) правого и левого крыла здания в сторону ул. Блюхера, 13, в сторону ул. Блюхера, 7 ограждения экс-	СНиП 21-01-97* п. СП 1.13130.2009 п. 8.2.1.	20 января 2020 года	

	платаются с высотой менее 1,2 м. (фактически от 0,93 до 1,13 м.).			
53.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления не размещены в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, помещение не обладает следующими характеристиками: площадь, как правило, не менее 15м ² .	СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.	20 января 2020 года	
54.	При монтаже кабелей системы оповещения людей о пожаре и системы автоматической установки пожарной сигнализации использованы шлейфы не соответствующие требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82, 84, п. 3.4 СП 5.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03, СНиП 21-01-97* п. 4.2, 4.3., СП 5.13130.2009 п. 13.15.3, 13.15.19, 13.14.1	20 января 2020 года	
55.	Чердак не оборудован дымовыми извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 3, СП 5.13130.2009 Таблица А.1.	20 января 2020 года	
56.	В <u>инструкции о мерах пожарной безопасности</u> не отражены все необходимые вопросы установленные разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 461, 462.	20 января 2020 года	
57.	Работники учреждения не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ) за исключением руководства в соответствии с представленным приказом. Представлены копии удостоверений прохождения ПТМ Куликовой Е.А., Гарифуллиной З.З., Мамонтовой И.А.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» приказ МСЧ России № 645 п. 31	20 января 2020 года	
58.	Не представлены акты проверки состояния огнезащитной обработки, <u>вентиляционных</u> коробов в комплексе помещений пищеблока, косоуров лестничных маршей здания. Инструкция завода - изготовителя со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки не представлена.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 145, ст. 149, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 21, СНиП 21-01-97 п. 1.4,	20 января 2020 года	

		7.12, 7.13*, СП 7.13130.2013 п. 6.18, Таблица В.1		
59.	Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний ограждения кровли не реже 1 раза в 5 лет организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок с составлением соответствующего протокола испытаний. Акт и протокол испытаний не представлен. Ограждение кровли со стороны внутреннего двора гимназии ориентированной по ул. Пекинская нарушено, имеются механические разрывы целостности.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24, СНиП 21-01-97* п. 8.11, ГОСТ 25772 п. 2.1, 2.2, ГОСТ Р 53254-2009 п. 5.1., п. 6.1.4.	20 января 2020 года	
60.	Не представлены сертификаты пожарной безопасности кабелей системы автоматической установки пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82, 84, 138, 145, 149, 150, СП 3.13130.2009 п. 3.4, НПБ 104-03 п. 3.9, СНиП 21-01-97* п. 4.2, 4.3., СП 5.13130.2009 п. 13.15.3, 13.15.19, 13.14.1.	20 января 2020 года	
61.	Транзитные воздуховоды систем вентиляции зданий, проложенные через другие помещения транзитом эксплуатируется без противопожарных клапанов. Акты проверок клапанов и акты установок не представлены.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 138, ст. 145, ст. 149, 150, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61, СП 60.13330.2012 п. 7.11.1, п. 7.11.7 табл. 2, п. 7.8.1 СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2013 п. 6.4, 6.10, 6.11, 6.12.	20 января 2020 года	
62.	Не проводится проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания с составлением соответствующих актов. Акты не представлены.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 55.	20 января 2020 года	
63.	В горячем цеху не установлена автоматическая установка пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ 110-03 т. 3 п. 5, СП 5.13130.2009 Таблица А.1, п. 7.1, 9.	20 января 2020 года	
64.	Помещения цехов (Ф5.1), помещений хранения (Ф5.2), помещений общего	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.	20 января 2020 года	

	ственного питания (Ф3.2) не отделены от иных помещений гимназии (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Не установлены сертифицированные по пожарной безопасности противопожарные двери.	82, 84, 138, 145, 149, 150, СНиП 21-01-97* п. 7.4		
65.	У помещений цехов, помещений хранения пищеблока не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», отсутствуют обозначения на дверях помещений.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20, 37 (1).	20 января 2020 года	
66. +	В обеденном зале пищеблока расстояние от настенного речевого оповещателя СОУЭ до верхней части потолка менее 150 мм (фактически вплотную).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 3.13130.2009 п. 4.4.	20 января 2020 года	
67. X	На эвакуационном выходе обеденного зала пищеблока отсутствует световой оповещатель «Выход».	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 3.13130.2009 п. 5.3, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33.	20 января 2020 года	
68. ✓	В тамбурах эвакуационных выходов, не установлена автоматическая установка пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ 110-03 т. 3 п. 5, СП 5.13130.2009 Таблица А.1, п. 7.1, 9.	20 января 2020 года	
69. <i>Илан ПК-налич у ОРК-алог</i>	Отсутствуют сводные планы эвакуации хранящиеся у дежурного для выдачи по первому требованию руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.5, 6.2, 8.2.7	20 января 2020 года	
70.	Двери эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу имеют замки с цилиндровым механизмом с возможностью закрытия на ключ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 35, СП	20 января 2020 года	

		118.13330.2012* п. 6.44, 6.48.	
--	--	-----------------------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Файзрахманов Э.З.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 19 » февраля 20 19 г.

_____ (подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получило:

Директор МБОУ школа № 99 ГО г. Уфа РБ
Куликова Е.А.

_____ (должность, фамилия, инициалы)

_____ (подпись)
« 19 » февраля 20 19 г.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «18» 08 2020 г. № 473

1. Провести проверку в отношении объекта защиты: здания общеобразовательного учреждения, используемого Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Школа №99 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0277041134, ОГРН 1020203093602, отнесённых к категории высокого риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Адрес (место нахождения) объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией в процессе осуществления своей деятельности: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, 9.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, 9.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки: государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору Соколова Дмитрия Игоревича, инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан - государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору Ахмадеева Рустама Разитовича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер функции в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 10001495160)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (-ые) номер (-а) функции (-й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения требований

предписанием от 19 февраля 2019 года № 39/1/1 о принятии мер, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, срок устранения которых истек.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки.

7. Предметом настоящей проверки является:

соблюдение в зданиях, сооружениях, территориях или земельных участках, используемых (эксплуатируемых) организациями в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи

разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музыкальным предметам и музыкальным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «20 » 08 2020 г.

Проверку окончить не позднее «10 » 09 2020 г.

9. Правовые основания проведения проверки: пункт 1 части 5 статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; подпункт «б» пункта 1, подпункт «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 438; пункты 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- статья 4, статья 82, статья 84, статья 138, статья 145, статья 149, статья 150, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- пункт 3, пункт 20, пункт 21, пункт 23, пункт 24, пункт 31, пункт 35, пункт 37(1), пункт 43, пункт 55, пункт 61, пункт 348, пункт 349, пункт 461, пункт 462, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- пункт 8.2.1, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171;

- пункт 3.4, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173;

- пункт 4.2, пункт 5.1.1, пункт 5.4.2, СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», Приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом МЧС России;

- пункт 13.14.12, пункт 13.15.3, пункт 13.15.19, пункт 13.14.1, таблица А1, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175;

- пункт 6.18, пункт 6.4, пункт 6.10, пункт 6.11, пункт 6.12, таблица В1, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116;

- пункт 5.1, таблица 1, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1)», утвержденных и введенных в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 182;

- пункт 7.11, пункт 7.11.7, пункт 7.8.1, таблица 2, СП 60.13130.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г;

- пункт 6.44, пункт 6.48, СП 118.13130.2012 «Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/10 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

- пункт 7.23*, пункт 5.14, пункт 7.4, пункт 4.3, пункт 6.13, пункт 6.28, пункт 6.16, пункт 5.11, пункт 5.19, пункт 8.4, пункт 4.2, пункт 1.4, пункт 7.12, пункт 7.13, пункт 8.11, таблица 2, таблица 5, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7;

- пункт 5.1, пункт 3, пункт 3.9, таблица 3, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» утвержденных приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. №323;

- пункт 3, пункт 4, пункт 4.1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315;

- пункт 4.4, НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний (с Изменениями и Дополнениями)», утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. N 79;

- пункт 5.1, пункт 6.1.4, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 25-ст;

- пункт 4.5, пункт 6.2, пункт 8.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. № 260-ст;

- пункт 2.1, пункт 2.2, ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные», утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18.04.83 № 72.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) визуальный осмотр объекта защиты с целью оценки его соответствия требованиям пожарной безопасности (срок проведения указанного мероприятия с «20» 08 2020 г. до «16» 09 2020 г.);

2) рассмотрение документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, в соответствии с пунктом 13 данного распоряжения (срок проведения указанного мероприятия с «20» 08 2020 г. до «16» 09 2020 г.).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля: Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290; Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1) документы, подтверждающие устранение нарушений требований пожарной безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданным предписанием от 19 февраля 2019 года № 39/1/1;

2) пояснения и документы, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №99 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан полагает возможным представить по настоящей проверке.

Заместитель начальника ОНДиПР по
городу Уфе УНДиПР Главного
управления МЧС России по Республике
Башкортостан - заместитель главного
государственного инспектора города
Уфы Республики Башкортостан по
пожарному надзору Акчурин А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная
печатью)

Инспектор ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан - государственный инспектор города Уфы Республики
Башкортостан по пожарному надзору Ахмадеев Рустам Разитович, ☎ (347) 242-94-56,
© +7 (927) 235-02-14, E-mail: ond-ufa@mail.ru, gprnufa@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О проведении настоящей проверки юридическое лицо уведомлено: 28.08.2020
16.02.2020 - Ахмадеев Р.А. Абдуллаев А.Г.
 (дата, фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, реквизиты документа, на основании которого
действует представитель юридического лица, подпись)

С настоящим распоряжением, а также с полномочиями проводящих выездную проверку
лиц, с целями, задачами, основаниями проведения настоящей проверки, видами и
объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения,
ознакомлен (-а), заверенную печатью настоящего распоряжения получил (-а):
4.09.2020. 13.02.2020 - Ахмадеев Рустам Разитович №22
 (фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, реквизиты документа, на основании которого
действует представитель юридического лица, подпись, дата, время)